

## 8. Příprava a realizace staveb

1. Rozsah a skladba dokumentace pro jednotlivé její stupně jsou dány platnými předpisy, (Stavební zákon, Vyhl. č.132/98 Sb.) a metodickými pokyny (např. příručky Českého svazu st. inženýrů a vydavatelství UNIKA). Dokumentace musí obsahovat technická řešení a navržené materiály v souladu s touto směrnicí. Musí rovněž řešit způsob zajištění náhradního VO po dobu trvání stavby. Tento požadavek lze splnit souběžnou výstavbou nového VO.
2. Pro menší stavby VO se zpracuje jednostupňová PD v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby.
3. Dokumentace musí být odsouhlasena písemným vyjádřením správce, jehož platnost je jeden rok.
4. Řešení VO musí odpovídat uspořádání komunikací dle platného územního plánu a zařídění dle pasportu vedeného správcem komunikací.
5. PD musí být vyhotovena s ohledem na probíhající nebo připravované stavební aktivity jiných investorů v dané lokalitě.

*Pozn. 1: U návrhu rekonstrukcí VO velkých ucelených městských celků se při zpracování PD postupuje dvoustupňově.*

- a) investiční záměr (IZ)
- b) dokumentace pro stavební povolení (DSP)

*Pozn. 2: U rozsáhlých dopravních staveb nebo ostatních staveb velkého rozsahu se vyžadují tři stupně:*

- a) dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
- b) investiční záměr stavby VO (IZ),
- c) dokumentace pro stavební povolení (DSP).
- d) Pokud se realizace liší od PD, musí být zpracována dokumentace podle skutečného provedení.

*Pozn.: 3: Ve výjimečných případech, kdy DSP nespĺňuje a neobsahuje všechny podrobnosti potřebné pro realizaci stavby VO v souladu s touto směrnicí, může správce požadovat vypracování a projednání RDS (realizační dokumentace stavby).*